



DAT/226/189/2020
P/26/2020

Opole, 2020-10-05

**Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu
P/26/2020**

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu w związku z otrzymanymi zapytaniami do SIWZ działając (na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), niniejszym wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr **P/26/2020 pn.: „Wymiana stolarki okiennej w pawilonie A”**

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót mówiącym o zastosowaniu szyby bezpiecznej w stolarce okiennej PCV nie ma dodatkowych informacji n temat tego jaka dokładnie ma być zastosowana szyba bezpieczna. Bardzo proszę o doprecyzowanie informacji z tego względu iż jest to priorytetowa informacja do sporządzania dla Państwa oferty.

Ad. 1 Zamawiający doprecyzowuje informację dotyczącą szyb okiennych. Zamawiający wymaga szkła bezpiecznego - szkła laminowanego VSG 55.2 (szkło bezbarwne min. 4mm + min. 2 x folia + szkło bezbarwne min. 4mm).

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

DYREKTOR

Krzysztof Nazimek

Rozdzielnik:

1. BIP
2. a/a